חיבור למגרש-הכנה(Ø2")

חיבור בודד

חבור כפול-הכנה (Ø2")

חיבור בית על קו חיי (Ø2")

מבט צד

מערכת מקטין לחץ עם מד מים

חתך א-א

תנוחה

הערה:

ביצוע גדר ושער מסביב למערכת האביזרים העליים אל. דרוסקין. הרכבה דרכה תגנו על אביזרים יקבנו בעת הביצוע כפי הנחיות המתכנן.

רשימת אביזרים

1	קשת 90°, R=1.5D
2	מגוף פרידי 1מ
3	מצמדה+ברז 1/2"+מד מים (מעוגסר)
4	שסתום אוויר משולב 2"
5	מעבר טוסר אלסצנטרי 02/01
6	מד מים 02(אפיגוני, יסופק ע"י התאגיד)
7	מכנו קו 01
8	תמיכה לאביזרים
9	אביזר הידראולי שבבר בחיץ 02
10	מגוף פרידי / כדורי 2"
11	אביזר הידראולי שבבר בחיץ (BY-PASS) (מוטר מקטנ לסקיפות קטנות) 3"
12	פורק לחץ מדור זוויתי

הכנה לחיבור בית "Ø4

ב-20(1)

ב-20(2)

הכנה לחיבור בית ל- 6-8 יח"ד

הערה:

* דרג אכסטני Ø2" יותקן בהוראת המתמון בכתב

שוחת מגוף

מערכת מגופים עיליים

דגם ב'

מערכת מגופים עיליים

דגם ג'

חתך א-א

מבט על

פרט מגוף עיליי

דגם א' - מגוף בודד

חתך א-א

מבט על

רשימת אביזרים

1	קשת 90°, R=1.5D
2	מגוף פרידי
3	מצמדה+ברז 1/2"
4	דרסר מאוגן
5	שסתום אוויר משולב 2"
6	מחבר "ד"
7	מעבר טוסר אלסצנטרי 02/01
8	הידרנט
11	תמיכה לאביזרים

הרמת מגוף

חלופה א' - מגוף בודד

חתך א-א

תנוחה

חלופה ב'-פרט ביצוע מגוף במקום חדש

(לפי הנחיות המפקח)

כולל פירוק שוחה/מגוף קיימים

והשלמת קטע צנרת

תנוחה

רשימת אביזרים

1	קשת 90°, R=1.5D
2	מגוף פרידי
3	מצמדה+ברז 1/2"
4	דרסר מאוגן
5	שסתום אוויר משולב 2"
6	מחבר "ד"

פרטי ההגנה על קו מי שתייה

בחציות קווי מי קולחים/ביוב

לפי סט' משרד הבריאות

פרט ב'

חתך ב-ב

פרט א'

חתך א-א

תנוחה

פרט התקנת ברז שריפה

(בהסתעפות תת קרקעית מכל קומה שרוא)

פ-1

רשימת אביזרים

1	קשת 90°, 2"-3/4"
6	מעבר"ד" 3/4"-2"
9	SMA UFR שיסופק ע"י התאגיד במידה וידרש
12	זווית מעבר 90°
16	מגוף אכסטני של דורות
17	מד מים
18	מגוף כדורי

חיבור בית בודד - פ-3

בית כפול עד 4 דירות - פ-4

יש להשתמש באביזרים תקניים בלבד

בית כפול עד 4 דירות

יש להשתמש באביזרים תקניים בלבד

חתך טיפוסי לרוחב תעלת צנור

שרטוט ללא קנ"מ (כל המידות בס"מ)

בכביש מתוכנן

D (ס"מ)	d (ס"מ)
15	Ø6"-Ø10"
20	Ø12"-Ø16"
25	Ø18"-Ø40"

הערה:

הידוק בווברציה מחוז מעל 50 ס"מ מהאדמה במדרכה עובי האספלט יהי 5 ס"מ.

בטון סלדה עם עטיפת סריז שבבת הריפוד ושבבת הבריס יהי מחוז דיונות בלבד.

בכביש אספלט ראשי

במדרכה+שביליים

בשטח פתוח

שינוי מס.	מהות/נושא השינוי	תאריך	תכנן	אישר

שרטוטים בתוכנית

על המבנן מבנדוס את המידות ולוואתן למציאת,בכל מקרה שלא יי הוראות,מתיר,אי שטות,נבין לדודיש למתכנן לפני הבמומות הבראנו

☐ לביצוע ☐ לאישור ■ למכרז ☐ לביצוע

תאגיד מי הגליל

יוסף דיב-מהנדסים יועצים בע"מ
רח' הבנים 3 -תיפה
35058

טל: 04-8669121/04-8662350
פקס: 04-8663954
Email: dee@yadeb.com

הפרויקט: דיר חנא מתחם G - השלמות	שלב הפרוט: הנחות קווי מים תכנית פרטים
שם הקובץ: Derhana\P05271-PRT-1-00	מהדורה: 00

שם	רקון	תכנן	שרטט	אישר	עבה מידה	מספר התכנית
תאריך	04/2025	04/2025	04/2025	מאשר	ללא ק"מ	PRT-1